



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

Островского ул., д.51-А, г.Рязань, 390035

тел/факс (4912) 92-98-07 E-mail: urpn@ses.rzn62.ru <http://www.62.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

Предписание № 531-04

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«02» июня 2014г.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»
(место выдачи)

При проведении проверки в отношении:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»

(указать наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства: ст.29, 35 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г., ФЗ № 52, СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(указать положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей необходимо:

1. В соответствии с требованиями п.4.2.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.11.8, гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» для проведения генеральных уборок кабинета выделить промаркированный уборочный инвентарь.

Срок – с 12.05.2014г.

2. В соответствии с требованиями п.4.2.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.6, гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в медкабинете раковину для рук оборудовать бесконтактным (не кистевым) смесителем.

Срок – до 01.09.2014г.

3. В соответствии с требованиями п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в медкабинете иметь бытовой термометр для контроля температурного режима.

Срок – до 01.09.2014г.

(указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Заместителя директора школы № 43 по АХР Гулину С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания сообщить в адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в срок до «02.09.2014г.»

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, установленном действующим законодательством в течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Ведущий специалист-эксперт

(должность лица, выдавшего предписание).

[Подпись]

(подпись)

Карпушина М.В.

(фамилия, имя, отчество)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

Островского ул., д.51-А, г.Рязань, 390035

тел/факс (4912) 92-98-07 E-mail:urpn@rzn62.ru http://www.62.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

Предписание № 270 -04

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«06» апреля 2016г.

МБОУ «Школа №43»

(место выдачи)

г.Рязань, ул.Есенина, д.57

При проведении проверки в отношении:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа №43» (МБОУ «Школа №43»), г.Рязань, ул.Есенина, д.57 ИНН 6230008260 ОГРН 1026201107855

(указать наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства: ч.1 ст.29, ст.35 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч.2 ст.5 Федерального Закона от 17.09.1999г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.12 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.1999г. №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», пп.4.23, 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.11.12 раздела 11 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.8.1 Руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»

(перечислить НПА с указанием конкретных статей)

(указать положения действующих нормативных правовых актов РФ,

предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей необходимо:

1. В соответствии с требованиями ч.1 ст.29 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.11.12 раздела 11 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.8.1 Руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» представить в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области акт ввода в эксплуатацию бактерицидного облучателя, установленного в медицинском кабинете, провести перерасчет суммарно обработанного времени бактерицидным облучателем.


Срок – до 10.05.2016г.

2. В соответствии с требованиями ст.35 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч.2 ст.5 Федерального Закона от 17.09.1999г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.12 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.1999г. №825 «Об утверждении перечня работ,

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить наличие сведений о прививках против дифтерии на Баранову Г.М., Капралову С.Ю., Еркину В.П., Головина В.В.

Срок – до 10.05.2016г.

(указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа №43» (МБОУ «Школа №43»), г.Рязань, ул.Есенина, д.57 ИНН 6230008260 ОГРН 1026201107855 (директор Лобан Ольга Викторовна)
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)


О выполнении настоящего предписания сообщить в адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в срок до 10.05.2016г.

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, установленном действующим законодательством в течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора
(должность лица, выдавшего предписание),


(подпись)

Елфимова Е.П.

(фамилия, имя, отчество)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

Островского ул., д.51-А, г.Рязань, 390035

тел/факс (4912) 92-98-07 E-mail: urpn@rzn62.ru http://www.62.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

**Предписание № 286 -03
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«08» апреля 2016г.

МБОУ «Школа №43»
(место выдачи)

При проведении проверки в отношении:

г.Рязань, ул.Есенина, д.57

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа №43» (МБОУ «Школа №43»), г.Рязань,
ул.Есенина, д.57 ИНН 6230008260 ОГРН 1026201107855

(указать наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства: ст.ст.11, 24.п.1, 28.п.1 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.25, 7.2.6, 12.15, 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.2.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями от 26.04.2007г, 30.04.2010г., 03.09.2010г.)

п. 13.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

(перечислить НПА с указанием конкретных статей)

(указать положения действующих нормативных-правовых актов РФ,

предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей необходимо:

1. В соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оборудовать в туалетах для мальчиков и девочек на 1-м и 2-м этажах кабины дверями.

Срок до 20.09.2016г.

2. В соответствии с требованиями п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оборудовать в учебных кабинетах классные доски, не обладающие естественным свечением местным освещением – софитами.

Срок до 20.12.2017г.

3. В соответствии с требованиями п.2.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями от 26.04.2007г, 30.04.2010г., 03.09.2010г.) провести мероприятия в кабинете информатики №21 направленные на снижение до нормативных требований уровней звука и уровней звукового давления от ПЭВМ на рабочих местах обучающихся.

После проведенных мероприятий провести замеры уровней звука и звукового давления в аккредитованном испытательном лабораторном центре.

Срок до 20.09.2016г.

(указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

4. В соответствии с требованиями п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить проведение мероприятий (проветривание помещений, использование увлажнителей воздуха) для поддержания в учебных кабинетах нормативных параметров относительной влажности воздуха.

Срок до 20.09.2016г.

5. В соответствии с требованиями п. 13.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» установить на пищеблоке в подсобном помещении шкаф для хранения верхней одежды и личных вещей персонала.

Срок до 20.09.2016г.

6. В соответствии с требованиями п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить замену матов в спортивном зале для проведения качественной влажной уборки.

Срок до 20.09.2016г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа №43» (МБОУ «Школа №43»), г.Рязань,
ул.Есенина, д.57 ИНН 6230008260 ОГРН 1026201107855 (директор Лобан Ольга Викторовна) ✓
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания сообщить в адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в срок до 20.09.2016г., до 20.12.2017г.


Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, установленном действующим законодательством в течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора

(должность лица, выдавшего предписание),


(подпись)

Жучкова Е.В.

(фамилия, имя, отчество)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

Островского ул., д.51-А, г.Рязань, 390035

тел/факс (4912) 92-98-07 E-mail: urpn@ses.rzn62.ru <http://www.62.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

Предписание № 531-04

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«02» июня 2014г.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»
(место выдачи)

При проведении проверки в отношении:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»

(указать наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства: ст.29, 35 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г., ФЗ № 52, СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(указать положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей необходимо:

1. В соответствии с требованиями п.4.2.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.11.8, гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» для проведения генеральных уборок кабинета выделить промаркированный уборочный инвентарь.

Срок – с 12.05.2014г.

2. В соответствии с требованиями п.4.2.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.6, гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в медкабинете раковину для рук оборудовать бесконтактным (не кистевым) смесителем.

Срок – до 01.09.2014г.

3. В соответствии с требованиями п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в медкабинете иметь бытовой термометр для контроля температурного режима.

Срок – до 01.09.2014г.

(указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Заместителя директора школы № 43 по АХР Гулину С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания сообщить в адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в срок до «02.09.2014г.»

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, установленном действующим законодательством в течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Ведущий специалист-эксперт

(должность лица, выдавшего предписание).

[Подпись]

(подпись)

Карпушина М.В.

(фамилия, имя, отчество)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Лево-Лыбедская, д.36, Рязань, 390000.
Тел./ факс: (4912) 25-32-36 / (4912) 25-53-17, E-mail: post@min-obr.ru
ОКПО 00073507, ОГРН 1026201268840, ИНН/КПП 6231012766 / 623401001

11.12.2013 № 56/42-10172

На № _____ от _____

Директору
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 43»
г. Рязани

О.В. ЛОБАН

390046, г. Рязань, ул. Есенина, 57

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки

В соответствии с приказом министерства образования Рязанской области от 26.11.2013 № 1285-нк в период с 02 по 03 декабря 2013 года была проведена плановая выездная проверка по вопросу контроля за соблюдением лицензионных условий и требований отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Рязани (далее – МБОУ «СОШ № 43»).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение пп. «в» п.6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966, п. 3 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ «СОШ № 43» не предоставило безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.

2. В нарушение пп. «д» п.6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966, приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761-н к должностям учебно-вспомогательного персонала в МБОУ «СОШ № 43» отнесены следующие должности: «заведующий канцелярией», «инженер-программист», «ведущий бухгалтер».

Документ, на основании которого подготовлено предписание – Акт проверки министерством образования Рязанской области МБОУ «СОШ № 43» от 03.12.2013 № 155/02.

На основании вышеизложенного **предписываю:**

1. Устранить вышеперечисленные нарушения в срок до 21.04.2014 г.
2. Представить в срок до 25.04.2014 г. отчет об исполнении предписания и устранении вышеуказанных нарушений с приложением копий подтверждающих документов.

Министр



Е.И. Буняшина

Предписание получено: 19.12.2013 Мисолецкова М.П. И.И.
дата ФИО подпись

ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

«1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей».

(Типовая форма)

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Рязанской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Рязань
(место составления акта)

“ 19 ” декабря 20 13 г.
(дата составления акта)
11 ч. 00мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 47

По адресу/адресам: г. Рязань, ул. Есенина, д.57
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника УФСКН России по Рязанской области генерал-майора
полицей И.В. Туровского №50-р от 14.11.2013 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая документарная выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 43»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 13 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 13 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Рязанской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Лобане О.В. Лобане О.В. 12.12.13 11⁰⁰

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший оперуполномоченный по ОВД ОКЛОН управления майор полиции Голубев А.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43», учитель химии Киселева Н.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» действует на основании устава. В своей деятельности использует прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, входящие в Список IV (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 N 681), а именно: серную и соляную кислоты. На момент проверки хранилось около 450 мл серной кислоты, 1160 мл соляной кислоты. Прекурсоры хранятся в кабинете химии. В ходе проверки установлено, что приказом директора назначены ответственные лица за ведение и хранение журналов регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров. Учет прекурсоров ведется в журнале регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия устава, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о внесении записи в единый госреестр, копия приказа о назначении директора, копии товарных накладных, копии журналов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Лобан О.В. Голубев А.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Лобан О.В., директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“19” 12 2013 г.

Лобан О.В.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 43»

390046, г. Рязань, ул. Есенина, д.57

17.10.2016г. №

Телефон: (4912) 44-16-64

Факс: (4912) 44-16-64

E-mail: sh43rzn@mail.ru

на № _____ от _____

О выполнении предписания.

МБОУ «Школа № 43» г. Рязани информирует о выполнении предписания № 286-03 от 06.04.2016г., выданного ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Жучковой Е.В.

- К работе по выполнению п.1 предписания приступили. Завершающий этап работы по оборудованию кабин дверями в туалетах для мальчиков и девочек на 1 и 2 этажах запланирован на ноябрь 2016г. (договор с ООО «Торговый Дизайн»).
- По п.3 предписания ООО «ИТ-Софт» проведены профилактические ремонтные работы в кабинете информатики № 21, направленные на снижение до нормативных требований уровней шума и уровней звукового давления от ПЭВМ на рабочих местах обучающихся. После этих мероприятий 17.10.2016г. проведены замеры уровня шума ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» (протокол лабораторных испытаний № 393-ШПР от 17.10.2016г.).
- По п.4 предписания работа выполнена. После мероприятий, направленных на поддержание в учебных кабинетах нормативных параметров относительной влажности воздуха, были проведены замеры параметров микроклимата ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» (протокол лабораторных испытаний № 522-мкл от 08.06.2016г.).
- По п.5 предписания работа выполнена. Установлен на пищеблоке в подсобном помещении шкаф для хранения верхней одежды и личных вещей персонала.
- По п. 6 предписания работа выполнена. Заменены маты в спортивном зале для проведения качественной влажной уборки.

Директор школы



О.В.ЛОБАН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 43»

390046, г. Рязань, ул. Есенина, д.57
10.10.2017 № 4.14

Телефон: (4912) 44-16-64
Факс: (4912) 44-16-64
E-mail: sh43rzn@mail.ru


на № _____ от _____

Зам.начальника ОГЭН по Рязанской области
Приокского управления Ростехнадзора
Г.А.МИЛЁШКИНОЙ

МБОУ «Школа № 43» г. Рязани информирует о выполнении предписания № 5-27-Т-407/1-2017 от 27.06.2017г., выданного главным государственным инспектором отдела ОГЭН по Рязанской области Приокского управления Ростехнадзора Притулиным Р.В.

- По п. 1 предписания работа выполнена. Вновь установленные электророзетки имеют защитные устройства.
- По п.2 предписания работа выполнена. Определены должностные обязанности ответственного за электрохозяйство в должностной инструкции.
- По п.3 предписания работа выполнена. Доработан перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.
- По п.4 предписания работа выполнена. Инструкция по ОТ для электротехнического персонала утверждена в 2017г.
- По п.5 предписания работа выполнена. Перечень работ в порядке текущей эксплуатации доработан.
- По п.6 предписания работа выполнена. Программы подготовки электротехнического персонала с указанием необходимых разделов правил и инструкций составлены.
- По п.7 предписания работа выполнена. Диспетчерское наименование на двери в электрощитовой нанесено.
- По п.8 предписания работа выполнена. Диспетчерские наименования на дверях ЩС нанесены.
- По п.9 предписания работа выполнена. Указательные бирки на КЛ-0,4кВ в электрощитовой нанесены.
- По п.10 предписания работа выполнена. Перечень средств защиты в помещении электрощитовой вывешен.

/ Директор школы



О.В.ЛОБАН



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

*Юридический адрес: пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru
Почтовый адрес: ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, г. Рязань, 390037, тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail:
ryazan@priok.gosnadzor.ru*

ПРЕДПИСАНИЕ № 5/21-(ОМИ-Р)-475-2019

г. Рязань, ул. Есенина, 57.
(место составления предписания)

"09" августа 2019 г.
(дата составления предписания)

Законному представителю
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа
№43»

(полное наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

(фамилия и инициалы руководителя)

Государственный инспектор Орлов Михаил
Иванович

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой выездной проверки, на основании Акта проверки от 09.08.2019 г. № 5/21-(ОМИ-Р)-475-2019, составленного в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №43» (МБОУ «Школа №43») ИНН 6230008260, место нахождения: г. Рязань, ул. Есенина, 57.

соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газопотребления и газораспределения».

В присутствии: Директора Лобан О.В., действующего на основании Устава от 2015 г.

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСЫВАЮ
**принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные
сроки:**

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

правонарушениях.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений, необходимо направить в письменной форме в установленные сроки (не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока) в Иркутское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Зубковой, д.17, корп.2, г. Рязань 390037.

№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный документ Нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Газопровод требует восстановления теплоизоляционного покрытия (окраски)	Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 7; Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, раздел 6 пункт 69, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870	09.10.2019 г.
Соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газопотребления и газораспределения»			



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

Островского ул., д.51-А, г.Рязань, 390035

тел/факс (4912) 92-98-07 E-mail: rzn@urpn62.ru <http://www.62.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

**Предписание № 991-03
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 27 » мая 2021 г.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области
г.Рязань, ул.Островского, д.51-А

(место выдачи)

При проведении проверки в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №43»

(МБОУ «Школа №43»), ОГРН 1026201107855, ИНН 6230008260, 390046, г. Рязань, ул. Есенина, д. 57

(указать наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства: ст. 28 ч.1 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(указать положения действующих нормативных правовых актов РФ,

предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей необходимо:

1. В соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить:
 - 1.1. приготовление блюд на пищеблоке в школе в посуде из нержавеющей стали.
 - 1.2. обеззараживание воздуха в холодном цехе с использованием бактерицидной установки для обеззараживания воздуха на участке (зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехе и месте обработки яиц.

Срок исполнения - до 15.11.2021г.

2. В соответствии с требованиями раздел.5, п.п. 5.1., 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» обеспечить осуществление контроля за температурой горячих жидких блюд и иных горячих блюд, напитков реализуемых на линии раздачи школьного пищеблока, с целью минимизации риска теплового воздействия в соответствии с технологическими документами: для контроля температуры блюд на линии раздачи готовых блюд в школьной столовой иметь термометры.

Срок исполнения – до 15.11.2021г.

3. В соответствии с требованиями раздела 6 таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» обеспечить оборудование на пищеблоке в производственном цехе для готовой продукции раковины для мытья рук персонала пищеблока устройствами для размещения индивидуальных полотенец.

Срок исполнения – до 15.11.2021г.

(указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Школа №43»
 законный представитель юридического лица директор МБОУ «Школа №43» Лобан Ольга Викторовна
 (должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания сообщить в адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в срок до **15 ноября 2021 г.**

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, установленном действующим законодательством в течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства -


влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Главный специалист-эксперт отдела
 санитарного надзора

(должность лица, выдавшего предписание)



(подпись)


Жучкова Елена Викторовна

(фамилия, имя, отчество)

«27» мая 2021г.

предписание получил законный представитель юридического лица директор МБОУ «Школа №43»

Лобан О.В.



(подпись)